

內政部 函

地址：23143新北市新店區北新路3段200號
8樓(消防署)

聯絡人：吳霽禎

聯絡電話：(02)8195-9119#9229

傳真：(02)8911-4725

電子信箱：wu851142@nfa.gov.tw

受文者：澎湖縣政府消防局

發文日期：中華民國113年6月7日

發文字號：內授消字第1131602519B號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：「消防安全設備設計監造測試及檢修作業辦法」書表格
式，業經本部於113年6月7日以內授消字第11316025193號
令訂定發布，如需訂定發布規定，請至行政院公報資訊網
(網址<https://gzaette.nat.gov.tw/egFront>)或本部消
防署全球資訊網(<https://www.nfa.gov.tw>)下載，請查
照並轉知所屬。

正本：行政院公共工程委員會、各直轄市、縣(市)政府消防局、本部消防署港務消防大
隊、中華民國消防設備師(士)協會、中華民國消防設備師公會全國聯合會、台北
市消防設備師公會、社團法人新北市消防設備師公會、桃園市消防設備師公會、
新竹縣消防設備師公會、臺中市消防設備師公會、台南市消防設備師公會、社團
法人高雄市消防設備師公會、中華民國消防設備士公會全國聯合會、基隆市消防
設備士公會、社團法人臺北市消防設備士公會、新北市消防設備士公會、桃園市
消防設備士公會、新竹縣消防設備士公會、臺中市消防設備士公會、彰化縣消防
設備士公會、雲林縣消防設備士公會(籌備處)、台南市消防設備士公會、高雄市
消防設備士公會、屏東縣消防設備士公會、中華民國消防工程器材商業同業公會
全國聯合會、台灣消防器材工業同業公會、中華民國全國建築師公會、中華民國
電機技師公會、中華民國結構工程技師公會全國聯合會、中華民國冷凍空調技師
公會全國聯合會、中華民國土木技師公會全國聯合會、中華民國工礦安全衛生技
師公會全國聯合會、中華民國環境工程技師公會全國聯合會、台灣省機械技師公
會、台灣區水管工程工業同業公會、台灣區電氣工程工業同業公會

副本：本部消防署(綜合企劃組【法制科】、預防調查組)

