

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

111年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎湖縣縣立游泳池 小池	111 6 1	8.0		3.0		<1		<1		
(大池) 右上角		8.0		1.5		4		<1		
(大池) 左上角						<1		<1		
(大池) 右下角						4		<1		
(大池) 左下角						7		<1		

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1.1 MPN/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

111年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎湖縣縣立游泳池 小池	111	8.0		2.7		<1		<1		
(大池) 右上角	6	8.0		1.5		<1		<1		
(大池) 左上角						1		<1		
(大池) 右下角						<1		<1		
(大池) 左下角						15			<1	

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1.1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

111年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	111	7.2			0.5	23		<1		
SPA熱池		7.3		1.1		9		<1		
(大池) 右上角	6	7.6			0.67	2		<1		
(大池) 左上角						12		<1		
(大池) 右下角	1					1		<1		
(大池) 左下角						7		<1		

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1.1 MPN/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

111年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	111				0.4					
SPA熱池										
(大池) 右上角	6			1.0						
(大池) 左上角										
(大池) 右下角	10									
(大池) 左下角										
標準值(加氯消毒者):										
1、pH值為 6.5 - 8.0。										
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。										
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。										
4、大腸桿菌群數應小於 1.1 MPN/100mL。										
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。										
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。										

澎湖縣政府
衛生局
111.6.10
檢驗科



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

111年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	111	7.2		1.0		127		<1		
SPA熱池		7.1		1.0		1		<1		
(大池) 右上角	6	7.5			0.1	155			23	
(大池) 左上角						166			31	
(大池) 右下角	15					171			19	
(大池) 左下角						186			27	

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1.1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

111年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	111									
SPA熱池										
(大池) 右上角	6			2		<1		<1		
(大池) 左上角						<1		<1		
(大池) 右下角	22					<1		<1		
(大池) 左下角						<1		<1		

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1.1 MPN/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

111年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎澄飯店附設游泳池 小池出水口	111	7.7		1.85		1		<1		
小池左下角						<1		<1		
(大池) 右上角	6	7.9		1.24		<1		<1		
(大池) 左上角						1		<1		
(大池) 右下角	1					<1		<1		
(大池) 左下角						<1		<1		

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1.1 MPN/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

111年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎澄飯店附設游泳池 小池出水口	111	7.9			0.6	2		<1		
小池左下角						1		<1		
(大池) 右上角	6	7.3			4.5	<1		<1		
(大池) 左上角						<1		<1		
(大池) 右下角	15					<1		<1		
(大池) 左下角						<1		<1		

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1.1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

111年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎澄飯店附設游泳池 小池出水口	111			1.9						
小池左下角										
(大池) 右上角	6			1.9						
(大池) 左上角										
(大池) 右下角	22			1.9						
(大池) 左下角										

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1.1 MPN/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

111年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
雅霖大飯店附設游泳池 小池	111	7.0			5.0	1		<1		
(大池) 右上角	6 1	7.5			5.0	56		<1		
(大池) 左上角						42		<1		
(大池) 右下角						53		<1		
(大池) 左下角						36		<1		

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1.1 MPN/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

111年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註	
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)			
						合格	不合格	合格	不合格		
雅霖大飯店附設游泳池 小池	111			1.8							
(大池) 右上角	6			1.1							
(大池) 左上角	6										
(大池) 右下角	10										
(大池) 左下角											

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1.1 MPN/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

111年 6月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
雅霖大飯店附設游泳池 小池	111	7.4		1.7		<1		<1		
(大池) 右上角		7.6		1.0		8		<1		
(大池) 左上角	6					2		<1		
(大池) 右下角						2		<1		
(大池) 左下角	15					2		<1		

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1.1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

