

## 澎湖政府消防局住宅用火災警報器成功案例資料

一、案由：108年12月○○日澎湖縣白沙鄉小赤村○○號(以下簡稱起火戶)發生煮食不慎火警，事發當時屋主外出，而煮食不慎之濃煙啟動住宅用火災警報器。適逢白沙派出所警員楊○○擔服8時至10時警勤區家戶訪查勤務，聽聞住警器警報聲響及燒焦味，立刻下車尋找，發現警報聲響及焦味係由該戶傳出，警員於屋外呼叫無人回應，探視屋內已濃煙密布，且住宅用火災警報器作動，警員入內循著濃煙找到起火戶1樓廚房瓦斯爐上一鍋已燒焦仍在燒煮的食物，立即將火源關閉並開啟抽油煙機排煙，適時防止一場火災發生，事後經聯繫屋主表示，當時只有其媳婦在家，惟其於煮食後疏未關閉火源隨即外出，以致釀生事故。

### 二、火災概要：

(一)時間:108年12月○○日9時○○分。

(二)地點：澎湖縣白沙鄉小赤村○○號1樓。

(三)建築物情形：地上2層，RC構造建築物，住宅用途。

(四)起火處、起火原因：起火戶1樓廚房，烹煮食物爐火未關閉而離開。

(五)人員避難情形：警勤區員警於家戶訪查時，聽到警報聲響及聞到濃煙燒焦味，進而進入起火戶查看屋內情形，發現屋內無人，而1樓廚房煮食未關閉火源乃迅速將火源關閉並開啟抽油煙機排煙後，並電話通知起火戶屋主。

(六)初期滅火：員警聽聞警報聲響並敲門入內關閉爐火。

(七)消防人員搶救過程：無(本案屋主未通報消防局派員搶救，全案係由白沙派出所員警聽聞警報聲響，立即排除危害)。

(八)住宅用火災警報器動作情形：

1. 設置位置：住宅用火災警報器裝設於1廊近廚房天花板1只。

2. 動作情形：廚房鍋具乾燒產生濃煙，裝設於1廊近廚房天花之住宅用火災警報器作動。

(九)人員傷亡情形:無。

### 三、檢討分析：

(一) 住警器裝設時間:本件成功案例為本縣白沙分隊於 105 年 8 月 29 日免費補助裝設。

(二) 火災原因: 住戶於廚房烹煮食物爐火未關閉而離開, 人為疏忽導致。

(三) 本案為住宅用火災警報器成功案例(初期濃煙警報器作響)。

#### 四、策進作為:

(一) 持續加強住警器之安裝及宣導, 尤其針對獨居長者、低收入戶、身心障礙人士以期提高住警器裝置率, 保障民眾生命財產之安全。

(二) 居家住宅用火災警報器應定期維護保養(每月至少自行檢測 1 次), 以保持功能正常, 確保民眾生命安全。

(三) 宣導民眾於廚房烹煮時應有「人離火熄」之觀念, 養成火源使用完畢, 隨即關閉瓦斯爐火習慣。

(四) 定期清理排油煙機油垢, 防止火勢擴大延燒。

(五) 宣導民眾家中內部隔間、地板、天花板等裝潢, 應使用不燃性或耐燃材料, 勿使用易燃之木質材質及易導熱鐵皮作為隔間之裝潢, 確保室內防火區劃完整, 以免造成火勢及濃煙迅速擴大蔓延, 阻礙逃生。

(六) 臉書即時:(本縣警察局白沙分局 FB 即時宣導, 警消一家保障民眾生命財產安全)

澎湖縣政府警察局白沙分局  
12月12日下午4:29

【平好看你！警勤區偵查聞聲及時阻止火警發生】  
白沙派出所警員楊寶賢於12月11日接獲08時-10時警勤區訪查勤務時, 行經小赤村4X-X路附近, 突聽到濃煙的焦臭味, 經下車查察, 發現臭味係由該戶傳出。楊員於屋外呼喊無人回應, 探視屋內已濃煙密布, 且住宅用火災警報器也戶響作響, 經員入內循著濃煙找到瓦斯爐上一鍋已燒焦仍在燜煮的魚物, 立即將火源關閉並開啟排油煙機排煙, 這時防止一場火警發生。經獲屋主表示人不在家, 為其則稱常會忘記關火即外出, 家人歸回後發現未歸後報警向警方報警。  
白沙分局呼籲, 鄉親朋友烹煮食物應落實「人離火熄」為原則, 烹飪時切勿離開現場, 若因過於疲憊也應記得設定鬧鐘, 以免因一時疏忽, 而釀成火災。

4.9 4.9 (滿分為5) - 根據 30 位用戶的意見

社群  
邀請朋友對這則新貼文投票  
4,637 人讚  
4,609 人在追蹤  
林敏君和其他 5 位朋友按讚  
11 次打卡

關於  
004 澎湖縣白沙鄉  
後寮村7-9號  
規畫開放  
06 993 2049  
聯訊組員  
www.phpb.gov.tw/Policebaisha/index.jsp  
取得機關  
營業時間:  
24 小時營業  
編輯建議


粉絲專頁資訊透明度  
Facebook 會顯示的尚未協助你更深入瞭解該專頁的成立宗旨。你可以查看內容管理和發佈者所採取的動作。

(七) 案例宣導災後訪視(本局於案發後 20 內向住戶做災後訪視)



五、現場平面圖：

小赤崁村 47-1 號-1F 平面圖



六、現場照片：

(一) 案發現場圖濃煙密佈



(二)住警器及廚房位置圖

