

一、

(一) 依規定安裝容器、燃燒用具及輸氣管線

1. 容器、調整器、開關之安裝基準

- (1) 容器應置於屋外通風良好之處。
- (2) 容器及調整器附近不得放置易燃物品。
- (3) 容器直立放置。
- (4) 容器避免日光直射。
- (5) 容器納入箱內時，箱之下部應設有換氣孔。
- (6) 容器、調整器、開關應有防止碰撞之措施。
- (7) 容器開關之裝卸應由販賣者負責。

2. 燃燒用具之安裝基準

- (1) 浴室內不得裝置熱水器。
- (2) 燃燒器具應離開可燃物三十公分以上。
- (3) 燃燒器具應隨時清理，以防止出火口受阻。

3. 輸氣管安裝基準

- (1) 輸氣管及配件應為耐壓及耐油性材料製造。
- (2) 輸氣管應平正安裝並保持固定不使其變形或移動。

(二) 慎選瓦斯配管

1. 銅管或鐵管為佳，不宜使用橡膠軟管。
2. 橡皮管接頭應使用夾具固定，以防止脫落。
3. 不常用瓦斯龍頭應使用橡帽套好。
4. 不要使用太長橡皮管，長度最好不超過一公尺。
5. 外出時應確實關閉瓦斯開關。
6. 經常檢查橡皮管，最好一至二年即予更換。

(三) 慎選瓦斯配管

1. 使用合格之瓦斯器具及鋼瓶。
2. 橡皮管接頭應使用夾具固定，以防止脫落。
3. 經常檢查瓦斯開關、橡皮管等，有無鬆動、破損。

4. 出遠門時，或睡覺前，牢記關瓦斯開關。
5. 使用瓦斯時，人不可遠離，萬一失火始可迅速發現，及時搶救。
6. 煮湯或燒水時，不要裝太滿，以免火被溢出的湯、水澆熄，而產生漏氣。

二、

### 瓦斯漏氣緊急處置要領

- (一) 不要緊張、動作輕緩。
- (二) 避免碰撞及打開電源（如照明設備或電扇等）以免產生火花。
- (三) 不要緊張、動作輕緩。
- (四) 打開門窗。
- (五) 輕手慢步離開。
- (六) 通知消防單位。

三、

### 一氧化碳中毒處理原則

- (一) 將中毒者移至通風良好處所。
- (二) 寬鬆中毒者衣物。
- (三) 發現中毒者呼吸困難時，應儘速施予人工呼吸。
- (四) 緊急送醫。